



Prosense Teknoloji San Ltd. Şti DP Serisi sabit gaz kontrol paneli aşağıda belirtilen standart ve direktiflere uygun olduğunu beyan eder.

Üreticinin adı ve adresi: **Prosense Teknoloji San Ltd Şti**
Cumhuriyet Mah. Mermer Sok No:16
34876 - Kartal – İstanbul – Türkiye

Ürünün adı: DPX Serisi Sabit Tip Gaz Kontrol Paneli

Ürün tanımı: **[Ex Gb] IIC**

Uygulanan uluslararası standartlar:

EN/IEC 60079-0:2018 Equipment – Genel gereklilikler

EN/IEC 60079-29-1:2016 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan-Bölüm 29-1: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için detektörlerin performans özellikleri

EN/IEC 50270:2015 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Yanıcı ve toksik gazların veya oksijenin tespiti ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar

EN/IEC 50271:2018 Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin algılanması ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar- Yazılım ve/veya dijital teknolojilerin kullanıldığı cihazlar ile ilgili özellikler ve deneyler

Uygulanan Direktifler:

2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)

2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

Her bir DP Serisi Gaz Kontrol Paneli Üretim Kalite Güvence prosedürleri uygulanarak, belirlenen sınıflandırma kurallarına ve geçerli temel ilkelere uygun olarak üretilmiştir. Bu beyan aşağıdaki sertifikalara dayanarak yapılmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası:

18ISO0073

Üretim Kalite Güvence Sertifikası:

ExVeritas 18PQAN0072

Tip Muayene Sertifikası:

IEP 20 ATEX 0883 X

Yetkili İmza:

Fırat Celep
Üretim Müdürü

Tarih: **03.09.2021**

