

A Prosense Teknoloji San A. Ş. declara que os produtos das séries PQ estão de acordo com as seguintes normas e diretivas.

Nome e endereço do fabricante: **Prosense Teknoloji San A.S.**  
**Mermer Sok No: 16**  
**34876 - Kartal – Istambul – Turquia**

Fornecedor / Solicitante: **Alutal Controles Industriais Ltda.**  
Rua Sebastiana Nunes, 133 – Jardim Ana Claudia, Votorantim – SP – Brasil – CEP: 18.112-575.  
CNPJ: 07.092.005/0001-30.

Descrição dos dispositivos: Detectores de gás do tipo fixo das séries PQ

Designação Ex :  II 2 G Ex db IIC T6 Gb  
 II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db

O produto e quaisquer variações aceitáveis para ele especificados na relação deste certificado e documentos mencionados atendem às seguintes normas:

**ABNT NBR IEC 60079-0:2020**  
**ABNT NBR IEC 60079-1:2016**  
**ABNT NBR IEC 60079-31:2014**

Cada dispositivo detector de gás das séries PQ que foram aplicados os procedimentos de garantia de qualidade da produção e os procedimentos de exame de tipo demonstrou estar em conformidade com um tipo aprovado e com as regras de classificação e princípios essenciais aplicáveis antes de ser fornecido. Esta declaração é feita com base nos seguintes certificados:

*Certificado de Gestão da Qualidade:* **18ISO0073**  
*Certificado de garantia de qualidade de produção:* **ExVeritas 18PQAN0072**  
*Certificado de Exame de Tipo:* **CPEX 25.1568 X**

*Signatário autorizado:* Firat Celep  
Gerente de Produção

Data: **03.08.2025**

